

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DI FROSINONE

N° 492 di Prot.

Frosinone li, 19 Gennaio 1935 Anno XIII

OGGETTO: Acquedotto per la frazione di Galinaro-

RACCOMANDATO-

All/mo Signor Podestà del Comune di

= San Donato Val Comino =

In adunanza del 21 dicembre dello scorso anno, il Comitato Tecnico amministrativo dell'On/le Provveditorato alle Opere Pubbliche di Caserta ha preso in esame il progetto dell'acquedotto per la frazione di Galinaro di codesto comune, ed ha ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione con le notifiche di cui ai seguenti Considerando del relativo voto N°269:

"Considerando che si ritiene opportuno applicare nell'interno del serbatoio, uno scarico di troppo pieno in comunicazione diretta col pozzetto di scarico del serbatoio stesso;

"Considerato che nel caso che occorra pulire la vasca, così come risulta dal disegno allegato al progetto, bisogna interrompere il servizio di distribuzione per cui è necessario la costruzione di una opportuna comunicazione di presa diretta fra condotta adduttrice e distributrice;

Ha ritenuto anche, il prefato consesso, che ricorrono tutte le condizioni necessarie perchè il comune possa usufruire di un sussidio in capitale o di un prestito di favore a norma di legge.

Trasmetto pertanto gli atti tecnici per gli adempimenti richiesti, il cui accertamento è stato demandato a quest'Ufficio, e resto quindi in attesa del progetto che dovrà essere rappresentato all'On/le Provveditorato.

L'INGEGNERE CAPO
F/to Alfredo Strada.

San Donato Val Comino li, 21 Gennaio 1935 XIII

Per copia conforme:

IL SEGRETARIO COMUNALE